MULTISEAL SOR

Multiseal SOR er et rengøringsmiddel til solfangeranlæg.

Multiseal SOR fjerner forureninger i vakuumrørssolfangeranlæg som er opstået på grund af overbelastning af varmebærervæsken.

Brugsanvisning

Anlægget der skal skylles/rengøres tømmes fuldstændigt for varmebærervæske. Solfangerne afdækkes. Solfangeranlægget fyldes med Multiseal SOR, og anlæggets cirkulation kører i 1-2 timer ved 50 - 60˚C. Af hensyn til gummidele i solfangeranlægget (som EPDM pakninger) bør højere temperaturer udgås.
Afhængig af hvor forurenet gentages processen flere gange.
Efter endt rengøring skal anlægget igen tømmes fuldstændigt. Eventuelt kan man gennemblæses anlægget med trykluft for at opnå en fuldstændig tømning.
Herefter fyldes anlægget igen med et passende varmebærermedie som Multiseal SOF.

Sikkerhedsdata for Multiseal SOR:
Der iagttages de ved omgang med kemikalier almene sikkerhedsforanstaltninger. Brug gummihandsker og beskyttelsesbriller under arbejdet med Multiseal SOR. Undgå kontakt med hud og øjne. Opbevares utilgængeligt for børn

Bortskaffelse:
Bortskaffes ved forbrændings hos Kommunekemi eller anden godkendt forbrændingsanstalt.

Sammensætning:
Se sikkerhedsdatablad.

Blandingsforhold:
Anvendes ufortyndet.

Hyldelevetid:
2 år fra fremstillingsdato.
Opbevares lufttæt i lukket originalemballage. Ved kontakt med ilt kan der dannes Peroxid.
Opbevares koldt og tørt.

NB: Alle oplysninger i denne brugsanvisning er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, påhviler det installatøren at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation, samt forenelig med installationens øvrige komponenter.